

Số: 24 /BC-KT&HT

Triệu Phong, ngày 27 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

V/v giải quyết đối với kiến nghị của UBND xã Triệu Thượng

Thực hiện Công văn số 1604/UBND-CT ngày 14/5/2020 của UBND huyện Triệu Phong về hệ thống lưới điện tại khu vực KTM Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng;

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống lưới điện hạ áp 0,4kV tại khu vực KTM Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo như sau:

Một số tuyến đường dây điện hạ áp 0,4kV mất an toàn tại khu vực KTM Nhan Biều 1 được UBND xã Triệu Thượng nêu tại Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 8/5/2020, thuộc công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng di dân ra khỏi vùng ngập lụt 3 xã Triệu Thượng, Triệu Giang, Triệu Long, huyện Triệu Phong (giai đoạn 1) do Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện làm Chủ đầu tư, được đầu tư xây dựng và hoàn thành năm 2016. Đến nay vẫn chưa đấu nối vào lưới điện quốc gia để cấp điện cho nhân dân khu vực KTM Nhan Biều 1, xã Triệu Thượng.

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện kiểm tra, tham mưu UBND huyện bàn giao hệ thống lưới điện hạ áp 0,4kV nói trên cho Điện lực Quảng Trị để cải tạo, quản lý, vận hành phục vụ nhu cầu cấp điện cho nhân dân.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo UBND huyện được biết để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu VT.



TRƯỞNG PHÒNG

Lê Hồng Quang